




Checklista – Egenkontroll Brandskydd

rev.2021-03-23 Sida 1 av 3

Vaccinationsnod/adress:

Egenkontroll utförd av:

Datum: 2021-

	Utrymningsplaner	OK	X	Kommentar
	Finns och är upphängda på rätt plats? (Korrekt "här är du" och korrekt vridning)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Är de aktuella och uppdaterade?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Utrymningsvägar	OK	X	Kommentar
	Är de lätta att öppna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Är de lättframkomliga, d.v.s. inte blockerade eller belamrade med brännbart material?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Är de tydligt skyltade?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Om de är försedda med vägledande markering, d.v.s. genomlysta eller belysta skyltar, fungerar ljuskällan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Kontrollera så att genomlysta eller belysta skyltar inte avger något felmeddelande? (får ej blinka eller lysa orange eller rött)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Handbrandsläckare	OK	X	Kommentar
	Är de lättåtkomliga och inte blockerade av hindrande föremål?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Är de upphängda och lätta att lyfta ner från fästet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Står nålen på manometern på grönt? (gäller inte koldioxidsläckare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Är plomberingen och sprinten oskadda och på plats?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Checklista – Egenkontroll Brandskydd

rev.2021-03-23 Sida 2 av 3

Vaccinationsnod/adress:

Egenkontroll utförd av:

Datum: 2021-

	Är de tydligt skyltade och väl synliga?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Brandfiltar	OK	X	Kommentar
	Finns brandfilt i sitt hölje och monterad på vägg?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Är de oskadda och rena?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Inomhusbrandposter	OK	X	Kommentar
	Är de lättåtkomliga, (om skåp finns) lätta att öppna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Är de tydligt skyltade?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Gashantering	OK	X	Kommentar
	Är lösa gasbehållare förankrade i gasvagn eller liknande så att de inte kan falla omkull eller skadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Är skyltning och märkning korrekt enligt gällande regler?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Brandfarlig vara	OK	X	Kommentar
	Sker förvaring av brandfarlig vara enligt gällande instruktion?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Är skyltning och märkning korrekt enligt gällande regler?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ordning och reda	OK	X	Kommentar


Checklista – Egenkontroll Brandskydd

rev.2021-03-23 Sida 3 av 3

Vaccinationsnod/adress:

Egenkontroll utförd av:

Datum: 2021-

	Följs städrutiner och är dessa rutiner tillräckliga, dvs. är det rent och snyggt i lokalerna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Är verksamheten fri från onödiga mängder brännbart material?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Elektrisk utrustning	OK	X	Kommentar
	Är el-centraler fria (1,2 m) från brännbart material?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Är elektriska värmeelement, fläktar och annan värmealstrande utrustning fria från brännbart material?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Finns det blinkande/glödande lysrör i verksamheten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Inga seriekopplade grenuttag/skarvsladdar? Sladdvindor fullt utdragna för att undvika varmgång (spoleffekt)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Är alla sladdar, kontakter och strömbrytare oskadda?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Är eventuella kaffebryggare/vattenkokare anslutna via timer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	